

废水在线设备数据异常公示

2022年1月4日22时到1月5日12时,我公司污水站在线设备PH数据异常升高,污水站人员发现异常情况后立即通知了在线设备运维单位,运维人员现场检查发现PH电极头破损,导致PH数据异常,更换PH电极头后,恢复设备,数据正常。我公司同时将此情况已报送给合肥市经济技术开发区生态环境分局,特此公示。

